

ホームタンク、プロパンガスをこまめに点検しましょう！

新篠津消防署

今年は例年より積雪が多く、屋根の雪下ろしや落雪も増え、その影響でご家庭のホームタンクやプロパンガスの本体や配管が損傷し油の流出やガス漏れを起こす危険があります。こまめに点検し、油流出、ガス漏れ事故に十分注意しましょう。

1 灯油の残量は大丈夫？


不自然に減っていないか残量をこまめに確認して、漏れなどのトラブルを防ぎましょう。

2 タンク本体は大丈夫？

タンクが古くなると、サビ等が原因で本体に穴が開き、灯油が漏れることがあります。

3 配管系統は大丈夫？

ストレーナーや配管が古くなると、亀裂が入ってそこから灯油が漏れることがあります。



☆雪下ろしによる損傷は？

雪下ろしの時は、お隣のガス設備にも注意してください。



☆屋根からの落雪は？

屋根からの落雪があった時は、ガス設備の確認をしてください。



☆ガス設備周りの除雪は？

緊急時に容器バルブを閉止できるよう、ガス設備周りの通路を除雪しましょう。